

Da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria

**Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l'esercizio di attività
di GESTIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO**
(Lista di controllo n. 4.10)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

DICHIARA

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

- titolare dell'impresa individuale
- legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).



REQUISITI SPECIFICI

4.10.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

<p>4.10.1 - 1</p> <p>REQUISITO DA SODDISFARE:</p>	<p>Il Servizio di Farmacia, se presente nella struttura, deve disporre di spazi per il deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici e sanitari, del materiale di medicazione e degli specifici materiali di competenza.</p> <p>L'articolazione interna deve consentire percorsi distinti del materiale in entrata e in uscita, con accessibilità dall'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio.</p> <p>Devono essere inoltre presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazio ricezione materiale/registrazione; - deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici; - vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; - locale o spazio per preparazioni chimiche; - studio del farmacista; - arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; - cappa di aspirazione forzata nel locale; - pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile; - pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di m. 2 relativamente ai locali adibiti a laboratorio; - frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale; - armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni; - attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica; - deposito infiammabili debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente; - sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.; - spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario. 		
<p><i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i></p>	<p><i>Situazione attuale</i></p>		
<p>Qualora nella struttura sia presente il Servizio di farmacia ospedaliera:</p>			
<p>4.10.1-1-a</p>	<p>Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del servizio farmaceutico, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - organizzazione del servizio. 	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>4.10.1 - 1-b</p>	<p>Il servizio dispone di spazi per il deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici e sanitari, del materiale di medicazione e degli specifici materiali di competenza in rapporto alle esigenze specifiche delle attività svolte dalla struttura ospedaliera.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>



4.10.1 – 1-c	Esistono percorsi distinti per il materiale in entrata e in uscita con accessibilità dall'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio.	SI	NO
Il servizio di farmacia ospedaliera è dotato di:			
4.10.1 – 1-d	spazio per ricezione materiale/registrazione;	SI	NO
4.10.1 – 1-e	locale di deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici;	SI	NO
4.10.1 – 1-f	vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	SI	NO
4.10.1 – 1-g	locale o spazio per preparazioni chimiche;	SI	NO
4.10.1 – 1-h	studio del farmacista;	SI	NO
4.10.1 – 1-i	arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza;	SI	NO
4.10.1 – 1-l	cappa di aspirazione forzata nei locali adibiti a preparazioni chimiche, adeguata alle specifiche attività svolte;	SI	NO
4.10.1 – 1-m	pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile;	SI	NO
4.10.1 – 1-n	pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di m. 2 relativamente ai locali adibiti a preparazioni chimiche;	SI	NO
4.10.1 – 1-o	frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme presidiato;	SI	NO
4.10.1 – 1-p	armadi dotati di sistema di chiusura a chiave per la custodia dei veleni;	SI	NO
4.10.1 – 1-q	attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica;	SI	NO
4.10.1 – 1-r	locali o armadi per il deposito di infiammabili autorizzato nel rispetto della normativa vigente;	SI	NO
4.10.1 – 1-s	sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.;	SI	NO
4.10.1 – 1-t	spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario.	SI	NO

4.10.1 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:	Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura deve assicurare la funzione ed essere dotata di: <ul style="list-style-type: none"> - spazio ricezione materiale/registrazione; - deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici; - vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; - arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; - pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile.
--	---



<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
Ove non esista il Servizio di farmacia:			
4.10.1 - 2-a	esiste la documentazione formalizzata relativa alle modalità con le quali viene garantita la funzione di gestione dei farmaci e del materiale sanitario, in rapporto alle specifiche esigenze delle attività svolte nella struttura ospedaliera;	SI	NO
4.10.1 - 2-b	esiste lo spazio ricezione materiale/registrazione;	SI	NO
4.10.1 - 2-c	esiste un deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici;	SI	NO
4.10.1 - 2-d	esiste un vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	SI	NO
4.10.1 - 2-e	esistono arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, dei materiali di medicazione e degli altri materiali di competenza;	SI	NO
4.10.1 - 2-f	i pavimenti dell'area destinata al deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, dei materiali di medicazione e degli altri materiali di competenza hanno superficie lavabile e disinfettabile.	SI	NO

4.10.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

4.10.2 REQUISITO DA SODDISFARE:	Caratteristiche igrotermiche: <ul style="list-style-type: none"> - temperatura interna invernale ed estiva 20-26 gradi C; - umidità relativa 50% +/- 5% ; - N. ricambi aria esterna/ora: 2 v/h; - classe di purezza filtrazione con filtri a media efficienza. 		
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
Nei locali di preparazione e deposito dei farmaci vengono assicurate le seguenti caratteristiche microclimatiche:			
4.10.2 - a	temperatura interna, invernale e estiva, entro il range di 20-26° C ;	SI	NO
4.10.2 - b	umidità relativa, estiva e invernale, tra 45 - 55%;	SI	NO
4.10.2 - c	ricambio aria esterna di 2 v/h;	SI	NO
4.10.2 - d	filtrazione dell'aria con filtri di media efficienza.	SI	NO



